

Especificaciones Técnicas de Producto

Modelo SG-117

VERIFICADOR NEUMÁTICO

Características del Producto

Ensayador neumático para la comprobación de la ausencia de poros en los guantes dieléctricos.

Antes de cada uso de guantes aislantes para trabajos eléctricos, la noma EN-60903 recomienda una revisión de calidad de los guantes con una inspección visual.



Para los guantes de bajo voltaje **CLASE 00 y 0**, la verificación de fugas de aire y la inspección visual se puede considerar suficiente.
El ensayador neumático es el equipo que permite una mejor inflación y revisión.

Los guantes de las clases 1, 2, 3 y 4 no se deberían usar si no han sido verificados en un periodo máximo de seis meses (ni siquiera los nuevos que se tienen en almacén). Las verificaciones consisten en hincharlos de aire para comprobar si hay fugas de aire, seguido de una inspección visual mientras se mantienen inflados, y después **un ensayo dieléctrico individual**.

Por lo tanto, el verificador SG-117 también es adecuado para los guantes de las **clases 1, 2, 3 y 4**, pero no es suficiente para completar la inspección periódica y revisión eléctrica. Es obligatorio completar este ensayo con una prueba dieléctrica para estas clases de guantes.

Datos sujetos a cambios
2021, enero 14
Versión: R2-7.2 COM01

© 2017 Sofamel SLU
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Thomas Alva Edison, 16-17 - Pol. Industrial Plans d'Arau - 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona) - Spain
Tel. +34 93 808 79 80 - Info@sofamel.es
www.sofamel.com